



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

ул. Семашко, д.2, г. Мытиши, Московская область, 141014

Тел. 8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24

E-mail: centr@cgemo.ru, сайт в Интернете: www.cgemo.ru

ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/ 502901001

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710073

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24 июня 2015г.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Коломенского

филиала ФБУЗ «ЦГиЭМО»

(заместитель)

Васина Л.М.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 340

от «25» ноября 2019г.

Плиты бетонные облицовочные для навесных фасадных систем «ATLAS STONE»
(60x250x25мм; 250x500x27мм), изготовленные ООО «Атлант» Московская
область, г. Коломна, Пирочинское шоссе, д.14

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Заявление о проведении экспертизы ООО «Атлант»

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного

санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 15 » ноября 2019 года № 6\н

ООО «Атлант» г. Москва, ул. Мелитопольская 2-ая, д.21, корп.2, этаж 1, пом. X, ком.1

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на
экспертизу):

- поручение на проведение экспертизы от 15.11.2019г.
- Протокол лабораторных исследований № 14331 от 29.08.2019г.

Врач по общей гигиене

Э.А. Абеев

Экспертное заключение № 340 от « 25 » ноября 2019 г. Стр.1 из 3

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Абеев Эдгар Альфредович
ФИО

Сертификат специалиста № 332400033110 от 18.07.2018г.

Специальность «общая гигиена»

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

При проведении экспертизы установлено:

Исследования плит бетонных облицовочных для навесных фасадных систем «ATLAS STONE» (60x250x25мм; 250x500x27мм), изготовленных в ООО «Атлант» Московская область, г. Коломна, Пирочинское шоссе, д.14 проведены ИЛЦ в подразделении Коломенского филиала ФБУЗ «ЦГЭМО» по адресу: Московская обл., г. Коломна, пр. Кирова, д.28. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511759, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 сентября 2014года.

Продукция произведена ООО «Атлант», юридический адрес: г. Москва, ул. Мелитопольская 2-ая, д.21, корп.2, этаж 1, пом.Х, ком.1, фактический адрес производства: Московская обл., г. Коломна, Пирочинское шоссе, д.14.

Продукция изготовлена по ТУ 23.61.11-001-62159320-2019. Отбор образцов и доставку их на исследование проводил заказчик- ООО «Атлант».

Вид исследований соответствует области аккредитации. Исследования проведены по радиологическим показателям.

Представленный на рассмотрение эксперту протокол лабораторных исследований оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 17025, информативен, пригоден для оценки.

Исследования проведены в соответствии с требованиями нормативной документации: ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»

Результаты исследований:

№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив
1	Цезий -137	Бк/кг	0,61 + 0,91	Не нормируется
2	Радий-226	Бк/кг	13,09 + 1,99	Не нормируется
3	Торий- 232	Бк/кг	13,09 + 1,99	Не нормируется
4	Калий-40	Бк/кг	109,8 + 23,56	Не нормируется
5	А-эфф. ЕРН	Бк/кг	33,27 + 3,65	370,0

Врач по общей гигиене

Экспертное заключение № 340 от « 25 » ноября 2019 г. Стр.2 из 3

Э.А. Абеев

Заключение:

Плиты бетонные облицовочные для навесных фасадных систем «ATLAS STONE» (60x250x25мм; 250x500x27мм), изготовленные ООО «Атлант» Московская область, г. Коломна, Пирочинское шоссе, д.14


предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям следующей нормативной документации:

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)», п. 5.3.4

Согласно гигиеническим нормативам данные изделия- плиты бетонные облицовочные для навесных фасадных систем «ATLAS STONE» (60x250x25мм; 250x500x27мм) относятся к материалам I класса, разрешенная область применения- все виды строительства.

Врач по общей гигиене		Абеев Э.А.
должность специалиста	подпись	Ф.И.О.
проверил:		
заместитель главного врача		Мешкова И.В.
должность руководителя структурного подразделения	подпись	Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый- ООО «Атлант»

(заказчик)

второй - Коломенский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Врач по общей гигиене

Экспертное заключение № 340 от « 25 » ноября 2019 г. Стр.3 из 3

Э.А. Абеев