



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.VY.OS002/2.П.01116

ЗАЯВИТЕЛЬ

(полное наименование и
краткое наименование
наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Амфиболии-Верке - Руссланд»
(ООО «ДАВ - Руссланд»)
Адрес: 125493, РОССИЯ, город Москва, улица Ангарная, дом 3.
ОГРН: 1027700588904. Телефон: +74956600849, факс: +74956455799, e-mail: daw@daw-se.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(полное наименование и
краткое наименование
наименование)

Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие «ДИСКОМ»
Адрес: БЕЛАРУСЬ, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, АПК в районе
Аэропорта «Брест» ВУ-224004.
Телефон: +375162559629, факс: +375162559718

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(полное наименование и
краткое наименование
наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»,
ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)481-33-40.
Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OS.002/2 действительно
до 03.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(полное наименование и
краткое наименование
наименование)

Краски водно-дисперсионные для наружных работ
торговой марки «Saparol», марок: Saparol Muresko-plus,
Saparol AcrylFassadenfarbe, Saparol AcrylFassadenfarbe SI,
Saparol Sylitol-plus плотностью от 1,47 до 1,58 г/см³,
расходом 320 мл/м², выпускаемые по технической
документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)

20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС

3209

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(полное наименование и
краткое наименование
наименование)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; ГОСТ 12.1.044-89
п. 4.20, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №002592).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-003/06-2018 от 01.06.2018 г., ИЛ ООО
«Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г.
Акт анализа состояния производства № 06-14АПБ/03-2018 от 23.03.2018 г., проведенного ОС
ООО «Пожарная Сертификационная Компания», Свидетельство о подтверждении
компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OS.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(полное наименование и
краткое наименование
наименование)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.07.2018 по 14.06.2023



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.А. Медведева

002591



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.VY.OS002/2.H.01116

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Краски водно-дисперсионные для наружных работ торговой марки «Saparol», марки Saparol Muresko-plus, Saparol AcrylFassadenfarbe, Saparol AcrylFassadenfarbe Si, Saparol Sylitol-plus;		
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Слабогорючие (Г1) по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Трудновоспламеняемые (В1) по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные (Г1) по СНиП 21-01-97.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Е.А. Мелвелева

002592